



FÁBRICA Y OFICINAS:
C/ PALAUTORDERA, 22 - P.O.BOX 86
Tel. 93 870 53 50- Fax. 93 879 00 85
08400 GRANOLLERS (BARCELONA)- SPAIN
E-mail: comercial@aquaram.es
www.aquaram.es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/ *DECLARATION OF CONFORMITY*

Declaramos bajo nuestra responsabilidad como Fabricantes de los productos CH, que los accesorios roscados de PVC contenidos en esta declaración de conformidad, cumplen los requisitos de la Directiva de equipos a presión 97-23-CE

Under our now responsibility as Manufacturers of the CH products we hereby declare, that PVC threaded fittings listed in this Declaration of Conformity, comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive 97-23-EC

Descripción del equipo a presión:

ACCESORIOS DE PVC RÍGIDO ROSCADOS O MIXTOS
CONEXIONES ROSCADAS DESDE σ 3/8" G A σ 4" G.

Description of the pressured Equipment:

*PVC-U FITTINGS WITH THREADED CONNECTIONS
CONNECTIONS THREADED FROM σ 3/8" G AT σ 4" G.*

Limites de trabajo admisible:

10 bares PARA TODAS LAS MEDIDAS

LÍMITES DE TEMPERATURA: DESDE 0°C HASTA +60°C ADMITIENDO UNA DISMINUCIÓN DE PRESIÓN PARTIR DE 25° C SEGÚN EL DIAGRAMA DE PRESIÓN-TEMPERATURA INDICADO EN NUESTRA TARIFA

GRUPOS DE FLUIDOS 2

Admissible works limits:

10 bar FOR ALL SIZES.

*TEMPERATURE LIMITS: 0°C TO +60°C, PRESSURE DECREASING IS ADMITTED FROM 25° C, AS SHOW AT OUR CATALOGUE PRESSURE-TEMPERATURE DIAGRAM
FLUID GROUP 2*

Procedimiento utilizado para la evaluación de la no conformidad: LOS ACCESORIOS DE PVC RÍGIDO CON CONEXIONES PARA ROSCAR ESTÁN CATEGORIZADAS Y SON CONFORMES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3.3b DE LA DIRECTIVA 97-23-CE. DICHOS ACCESORIOS NO DEBEN LLEVAR EL MARCADO CE

Conformity Assessment Procedure: THE PVC-U FITTINGS WITH TREADED CONNECTIONS, ARE CATEGORIZED AND COMPLY WITH THE ARTICLE 3.3b OF THE DIRECTIVE 97-23-CE. THOSE FITTINGS MUST NO BEAR THE CE-LABEL

Normas y Especificaciones Técnicas aplicadas: UNE-EN ISO 1452-1-2-3, ISO 727-1:2002, ISO 7-1:1994, UNE EN 763:1995, DIN EN 10226-1:2004-10

Norms and Technical Specifications applied: UNE-EN ISO 1452-1-2-3, ISO 727-1:2002, ISO 7-1:1994, UNE EN 763:1995, DIN EN 10226-1:2004-10

RICARDO RUIZ 25/04/2019

Director Técnico / *Technical Manager*

ISO 9001:2015

Quality Management Approved Since 2000

PVC-U FITTINGS WITH TREADED CONNECTIONS ACCORDING TO PRESURE EQUIPAMENT DIRECTIVE 97-23-CE

